



RESOLUCION DE ALCALDIA N° 109-2023-MDCG/A

Castillo Grande 16 de marzo 2023

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE.

VISTO;

El MEMORÁNDUM N° 035-2023-GM/MDCG, de fecha 16 de marzo de 2023, emitido por la Gerente Municipal, el Informe ITSE N° 025-2023-GGRD-MDCG/G/GRL, de fecha 10 de marzo de 2023 del Gerente de Gestión del Riesgo de Desastres sobre finalización del procedimiento para su certificación de inspección de seguridad en edificaciones – ITSE de **RIESGO ALTO**, previa al inicio de actividades, del Expediente Administrativo MDCG N° 1004-2021, de fecha 04 de mayo de 2021, solicitado por el administrado **WILJOS IRWIN JAIMES ARIZA**, identificado con Documento Nacional de Identidad N° **47275809**, representante del establecimiento denominado **DENTAL LUMINARES E.I.R.L.**, ubicado en la Av. Iquitos Cuadra 12, distrito de Castillo Grande, provincia de Leoncio Prado, departamento de Huánuco;

CONSIDERANDO:

Conforme a lo establecido en el artículo 194° de la Constitución Política del Estado, en concordancia con el artículo II del Título preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, se establece que, los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

En concordancia con la autonomía política que gozan los gobiernos locales, el inciso 6, artículo 20° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades establece que es atribución del alcalde dictar Decretos y Resoluciones de Alcaldía, con sujeción a las Leyes y Ordenanzas, de igual manera el artículo 43° de la acotada Ley, establece que las Resoluciones de Alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativo;

El Decreto Supremo N°002-2018-PCM aprueba el Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones - ITSE, con el objeto de regular los aspectos técnicos y administrativos referidos a la inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE), la Evaluación de las condiciones de seguridad en los Espectáculos Públicos Deportivos y no deportivos (ECSE) y la visita de inspección de Seguridad Edificaciones (VISE), así como la renovación del Certificado ITSE;

El Manual de Ejecución de Inspección Técnica de Seguridad, aprobado por Resolución Jefatural N°016-2018-CENEPRED/J, de fecha 22 de enero del 2018, establece los procedimientos técnicos y administrativos complementarios al nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones,





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE
CREADO EL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015 LEY N°30377



aprobado por Decreto Supremo N°002-2018-PCM, que permiten verificar el cumplimiento de las condiciones de seguridad en los establecimientos objeto de la Inspección;

El Manual de Ejecución de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones, aprobado con Resolución Jefatural N° 016-2018-CENEPRED/J, señala que el procedimiento finaliza con la emisión de la Resolución que pone fin al procedimiento de ITSE;

El administrado mediante Expediente Administrativo N° 1004-2021, de fecha 04 de mayo de 2021, solicitado por el administrado WILJOS IRWIN JAIMES ARIZA, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 47275809, representante del establecimiento denominado DENTAL LUMINARES E.I.R.L., ubicado en la AV. QUITOS CUADRA 12, del distrito de Castillo Grande, provincia de Leoncio Prado, departamento de Huánuco, por el cual se prosiguió con el trámite correspondiente;

Mediante CARTA N°001-2022/JMEL- ITSE, de fecha 30 de diciembre de 2022, el inspector Ing. Civil Jesús Manuel Espinoza Lugo, indica que la diligencia de inspección al establecimiento se realizó el día 22 de julio del 2022, concluyendo que en el establecimiento comercial ejecutando la Inspección técnica de seguridad en Edificaciones (ITSE) de riesgo alto, concluyendo que el recinto fue observado por no contar con cubierta y llaves diferenciales en su tablero eléctrico (Código Nacional de Electricidad) de acuerdo a la normativa vigente, por lo que se dio por finalizado el trámite.

El INFORME ITSE N° 025-2023-GGRD-MDCG/G/GRL, de fecha 10 de marzo de 2023, el Gerente de Gestión del Riesgo de Desastres solicita la finalización del procedimiento de inspección de seguridad en edificaciones- ITSE del Expediente Administrativo N°1004-2021, de acuerdo a lo señalado en el CARTA N°001-2022/JMEL-ITSE, de fecha 30 de diciembre de 2022, indicando que de la revisión de los actuados se deba declarar improcedente a la solicitud para la Certificación de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones-ITSE para el giro comercial Clínica Dental "LUMINARES" , se verifico que el administrado no cumplió con levantar las observaciones de cubierta y llaves diferenciales en su tablero eléctrico (Código Nacional de Electricidad) de acuerdo a la normativa vigente, siendo causal de improcedencia, como también lo señala el inspector en la carta N°001-2022/JMEL-ITSE, presentado por el inspector Ing. Jesús Manuel Espinoza Lugo;

El Decreto Supremo N° 002-2018-PCM en su Capítulo II: Disposiciones comunes al trámite de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones, Artículo 12 inciso 21.1 establece que procede la suspensión de la diligencia de ITSE, en los siguientes supuestos: c) Por existir impedimento para la verificación de todo o parte del establecimiento objeto de inspección;

Mediante MEMORANDUM N° 035-2023-GM/MDCG, de fecha 15 de marzo de 2023, se remiten los actuados a la Oficina de Secretaria General a fin de





MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CASTILLO GRANDE
CREADO EL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015 LEY N°30377



proyectar el acto resolutivo declarando improcedente el procedimiento para la certificación de inspección de seguridad en edificaciones- ITSE, solicitado por el administrado WILJOS IRWIN JAIMES ARIZA.

Estando a los fundamentos precedentes y a las atribuciones conferidas por la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones aprobado por Decreto Supremo N° 002-2018-PCM y demás normas legales pertinentes;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - DAR POR FINALIZADO el procedimiento de ITSE posterior al otorgamiento de la licencia de funcionamiento clasificado con nivel de **RIESGO ALTO**, iniciado ante la Municipalidad Distrital de Castillo Grande, por el administrado WILJOS IRWIN JAIMES ARIZA, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 47275809, representante del establecimiento denominado DENTAL LUMINARES E.I.R.L., ubicado en la AV. Iquitos Cuadra 12, distrito de Castillo Grande, provincia de Leoncio Prado, departamento de Huánuco.

ARTÍCULO SEGUNDO. - DECLARAR IMPROCEDENTE, la Expedición del Certificado de ITSE para el establecimiento objeto de inspección clasificado con nivel de riesgo medio, por los fundamentos expuestos en el presente acto resolutivo.

ARTÍCULO TERCERO. - ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres y a las demás oficinas competentes, el cumplimiento de la presente Resolución de Alcaldía de acuerdo a sus atribuciones;

ARTÍCULO CUARTO. - ENCARGAR a la Oficina de Imagen Institucional la publicación del texto íntegro de la misma, en el Portal Institucional.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.

**MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE
CASTILLO GRANDE**

.....
Jonatan E. Ubaldo Garay
ALCALDE